



Elektrischer Anschluß darf nur durch
Fachpersonal erfolgen.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags
(IEC 60417-6042:2011-11)




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-
Material geeignete Leuchten




1150

IP 65 = Staub- und
Strahlwasser geschützte Leuchte




Schutzklasse II



IK10
Stoßfestigkeit



Wechselspannungsversorgung
230V / 50Hz








I) Montagehilfeseile mit
Leuchten-Kanal
verschrauben.
Beispiel zeigt OMEGA 100
Variante

II) a) Leuchte an bauseitiger Zuleitung
mit RST16i5 Buchse türkisblau
verbinden!
b) Leuchte bei
Durchgangsverdrahtung an
vorhandene Buchse der vorherigen
Leuchte verbinden! Vorher IP
Schutzkappe abschrauben!

III) Leuchteneinsatz in
Kanal einsetzen! Auf
Kabel achten, dass diese
nicht geklemmt oder
gequetscht werden!

IV) fertig montierte
Leuchte



Schutzklasse II
Erde nicht belegt!

Buchse / Stecker Belegung:

L	=	L	=	3/br.
PE	=	n.B.	=	n.B.
N	=	N	=	4/bl.
1	=	DA+	=	1/gr.
2	=	DA-	=	2/sw.



Leuchte darf nicht im
Hausmüll entsorgt
werden, sondern ist der
getrennten Sammlung
von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten
zuzuführen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller
oder einem von Ihm beauftragten Servicetechniker oder
einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.


Einbauleuchte für OMEGA 100/100e/120
Gesamtleistung: 19W bzw. 33W / 3000K bzw. 4000K
Elektr. Anschluss: 230V / 50Hz
IP65 | IK10 |  acc.to. EN60598-1

Techn. Änderungen vorbehalten

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut.
Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten insbesondere Wettbewerbern,
nicht zugänglich gemacht werden. durlum GmbH




Elektrischer Anschluß darf nur durch
Fachpersonal erfolgen.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags
(IEC 60417-6042:2011-11)




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-
Material geeignete Leuchten



IP 65 = Staub- und
Strahlwasser geschützte Leuchte



Schutzklasse II




IK10
Stoßfestigkeit



Wechselspannungsversorgung
230V / 50Hz

1430








I) Montagehilfeseile mit
Leuchten-Kanal
verschrauben.
Beispiel zeigt OMEGA 100
Variante

II) a) Leuchte an bauseitiger Zuleitung
mit RST16i5 Buchse türkisblau
verbinden!
b) Leuchte bei
Durchgangsverdrahtung an
vorhandene Buchse der vorherigen
Leuchte verbinden! Vorher IP
Schutzkappe abschrauben!

III) Leuchteneinsatz in
Kanal einsetzen! Auf
Kabel achten, dass diese
nicht geklemmt oder
gequetscht werden!

IV) fertig montierte
Leuchte

RST16i5 Buchse
mit Schutzkappe



Schutzklasse II
Erde nicht belegt!

Buchse / Stecker Belegung:

L	=	L	=	3/br.
PE	=	n.B.	=	n.B.
N	=	N	=	4/bl.
1	=	DA+	=	1/gr.
2	=	DA-	=	2/sw.



Leuchte darf nicht im
Hausmüll entsorgt
werden, sondern ist der
getrennten Sammlung
von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten
zuzuführen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller
oder einem von Ihm beauftragten Servicetechniker oder
einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Einbauleuchte für OMEGA 100/100e/120
Gesamtleistung: 25W bzw. 42W / 3000K bzw. 4000K
Elektr. Anschluss: 230V / 50Hz
IP65 | IK10 |  acc.to. EN60598-1




Elektrischer Anschluß darf nur durch
Fachpersonal erfolgen.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags
(IEC 60417-6042:2011-11)




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-
Material geeignete Leuchten



IP 65 = Staub- und
Strahlwasser geschützte Leuchte




Schutzklasse II



IK10
Stoßfestigkeit



Wechselspannungsversorgung
230V / 50Hz








I) Montagehilfseile mit
Leuchten-Kanal
verschrauben.
Beispiel zeigt OMEGA 100
Variante

II) a) Leuchte an bauseitiger Zuleitung
mit RST16i5 Buchse türkisblau
verbinden!
b) Leuchte bei
Durchgangsverdrahtung an
vorhandene Buchse der vorherigen
Leuchte verbinden! Vorher IP
Schutzkappe abschrauben!

III) Leuchteneinsatz in
Kanal einsetzen! Auf
Kabel achten, dass diese
nicht geklemmt oder
gequetscht werden!

IV) fertig montierte
Leuchte




Schutzklasse II
Erde nicht belegt!

Schutzklasse II
Erde nicht belegt!

Buchse / Stecker Belegung:

L	=	L	=	3/br.
PE	=	n.B.	=	n.B.
N	=	N	=	4/bl.
1	=	DA+	=	1/gr.
2	=	DA-	=	2/sw.



Leuchte darf nicht im
Hausmüll entsorgt
werden, sondern ist der
getrennten Sammlung
von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten
zuzuführen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller
oder einem von Ihm beauftragten Servicetechniker oder
einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Einbauleuchte für OMEGA 100/100e/120
Gesamtleistung: 34W bzw. 50W / 3000K bzw. 4000K
Elektr. Anschluss: 230V / 50Hz
IP65 | IK10 | 
acc.to. EN60598-1




Elektrischer Anschluß darf nur durch
Fachpersonal erfolgen.
Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags
(IEC 60417-6042:2011-11)




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-
Material geeignete Leuchten



IP 65 = Staub- und
Strahlwasser geschützte Leuchte




Schutzklasse II




IK10
Stoßfestigkeit




Wechselspannungsversorgung
230V / 50Hz




I) Montagehilfeseile mit
Leuchten-Kanal
verschrauben.
Beispiel zeigt OMEGA 100
Variante



II) a) Leuchte an bauseitiger Zuleitung
mit RST16i5 Buchse türkisblau
verbinden!
b) Leuchte bei
Durchgangsverdrahtung an
vorhandene Buchse der vorherigen
Leuchte verbinden! Vorher IP
Schutzkappe abschrauben!




III) Leuchteneinsatz in
Kanal einsetzen! Auf
Kabel achten, dass diese
nicht geklemmt oder
gequetscht werden!



Schutzklasse II
Erde nicht belegt!

IV) fertig montierte
Leuchte



Schutzklasse II
Erde nicht belegt!

Buchse / Stecker Belegung:

L	=	L	=	3/br.
PE	=	n.B.	=	n.B.
N	=	N	=	4/bl.
1	=	DA+	=	1/gr.
2	=	DA-	=	2/sw.



Leuchte darf nicht im
Hausmüll entsorgt
werden, sondern ist der
getrennten Sammlung
von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten
zuzuführen.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller
oder einem von Ihm beauftragten Servicetechniker oder
einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Einbauleuchte für OMEGA 100/100e/120
Gesamtleistung: 39W bzw. 58W / 3000K bzw. 4000K
Elektr. Anschluss: 230V / 50Hz
IP65 | IK10 | 
acc.to. EN60598-1